

1.- DESIGNACIÓN

CANAL DE CABLES TIPO C 1000x800x1000 espec

2.- NORMATIVA

EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural

3.- MATERIALES

Hormigón	HA-35	$f_{ck}=35 \text{ N/mm}^2$	$\gamma_c=1.50$
Tipo Hormigón	HA-35/F/20/IIa	recubrimiento	25mm
Acero Armadura Pasiva	ME B500T	$f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	$\gamma_c=1.15$

4.- PARÁMETROS DE DISEÑO Y TOLERANCIAS

Longitud	1000 ± 5mm	Ancho	1000 ± 6mm	Alto	800 ± 10mm
Peso Canal	810 kg / unid	Peso Tapa	150 kg / unid		

5.- GEOMETRÍA Y DESCRIPCIÓN DE ARMADURAS

(Cotas en mm)

Rev. 1

